









LEGENDA SIMBOLI

- Bipresa 10/16A 2P+PE — sez. 3x2,5mmq FG7OM1 tubo ø25
- Interruttore bipolare — sez. 4x1,5mmq FG7OM1 tubo ø25
- Variatore d'intensita' luminosa — sez. 3x1,5mmq FG7OM1 tubo ø25
- Deviatore unipolare — sez. 3x1,5mmq FG7OM1 tubo ø25
- Invertitore — sez. 4x1,5mmq FG7OM1 tubo ø25
- Complesso autonomo illuminazione di sicurezza stagno con lampada fluor.comp. 8W – IP65 autonom. 3h corpo e schermo in materiale plastico autoestinguente e sistema bas sez. 3x1,5mmq FG7OM1 tubo ø20
- Presa per reteb dati/telefono — cavo cat.6 tubo ø25
- Rivelatore elettromagnetico per controllo accessi — sez. 2x1,5mmq FG7OM1 tubo ø20
- Apparecchio stagno a tubi fluorescenti 1x36W IP65 corpo in policarbonato grigio schermo in policarbonato trasparente — sez. 3x1,5mmq FG7OM1 tubo ø20
- Apparecchio a tubi fluorescenti compatti 4x24W IP55 da incasso, cablaggio elettronico, doppia accensione. Corpo in acciaio verniciato con polveri polimerizzate color bianco. Ottica Dark 60° simmetrica in alluminio speculare. idoneità per ambienti con video terminali. Vetro trasparente, temprato, spessore 3 mm. — sez. 3x1,5mmq FG7OM1 tubo ø20 — Norlight – Zeta 55 GP
- Quadro elettrico — –
- Canalina a rete elettrosaldata e zincata adibita a linee preferenz. — Dimensioni riportate a disegno
- Canalina a rete elettrosaldata e zincata adibita a linee c.a. — Dimensioni riportate a disegno
- Tubazione in pvc adibita a rete dati — Dimensioni riportate a disegno
- Rivelatore di fumo posizionato nel locale — sez. 2x1,5mmq RF31–22 tubo ø20
- Rivelatore ottico di fumo posizionato nel controsoffitto — sez. 2x1,5mmq RF31–22 tubo ø20
- Pulsante di emergenza antinfortunistico — sez. 2x1,5mmq FG7OM1 tubo ø20
- Pannello segnalazione ottico/acustica max. temp. 28°C — sez. 3x1,5mmq FG7OM1 tubo ø25
- Pannello allarme controllo d'isolamento a distanza — sez. 10x1,5mmq FG7OM1 tubo ø32
- Punto luce a luminosita' variabile con lampada alogena 100W corpo in alluminio pressofuso verniciato – IP65 vetro temprato spessore 4 mm — sez. 3x1,5mmq FG7OM1 tubo ø20
- Termostato ambiente a 2 soglie allarme max. temeratura 28°C — sez. 3x1,5mmq FG7OM1 tubo ø25
- Termostato ambiente — sez. 3x1,5mmq FG7OM1 tubo ø25
- Pulsantiera comando macchina cablata con: n°1 pulsante di marcia 1Na; n°1 pulsante d'arresto 1Nc; n°1 lampada di segnalazione. — sez. 3x1,5mmq FG7OM1 tubo ø25
- Presa 10/16A 2P+PE UNEL — sez. 3x2,5mmq FG7OM1 tubo ø25
- Richiesta udienza combinazione esterna (chiamata) — sez. 3x1,5mmq FG7OM1 tubo ø20 alimentazione
- Richiesta udienza combinazione interna (risposta) — sez. 3x1,5mmq FG7OM1 tubo ø20 segnale
- Citofono (interno) — sez. 2x1,5+3 coppie 0,35mmq twistate tubo ø25
- Segnalazione luminosa a due campi fuori porta — sez. 5x1,5mmq FG7OM1 tubo ø25
- Gruppo prese sotto trafo isolamento cablato con: n°6 prese 2P+PE 10/16A SCHUKO in contenitore IP55 (2 prese per contenitore) sez. 3x(3x2,5)mmq FG7OM1 3 tubi ø25 n°2 prese per rete dati/telefono collegate a disaccoppiatore ottico n° 2 cavi cat.6 tubo ø25 n°2 prese equipotenziali — sez. 1x6mmq N07V-K tubo ø20 — –
- Apparecchio a tubi fluorescenti compatti 4x14W IP20 da incasso, cablaggio elettronico, doppia accensione. Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. Ottica parabolica 2M in alluminio a specchio, con alette trasversali chiuse superiormente. — sez. 3x1,5mmq FG7OM1 tubo ø20 — 3F Filippi – L 320 T5 LD HF 2M – 2860
- Apparecchio da incasso cablata con lampada fluorescente compatta 1x26W IP20 corpo in lamiera d'acciaio e alluminio — sez. 3x1,5mmq FG7OM1 tubo ø20 — Idealux – Clock Fluo 1x26W – 5778/90
- Punto allacciamento al testa letto — sez. 2x4mmq FG7OM1 tubo ø25 — circ. 1 prese da sistema IT–M (trafo isolamento) — sez. 2x4mmq FG7OM1 tubo ø25 — circ. 2 prese da sistema IT–M (trafo isolamento) — sez. 2x2,5mmq FG7OM1 tubo ø25 — circ. illuminazione da sistema IT–M (trafo isolamento) — sez. ....mmq FG7OM1 tubo ø25 — circ. chiamata infermieri — n°2 cavi cat.6 tubo ø25 — rete dati — sez. 6mmq N07G9–K tubo ø20 — Equipotenziale
- Tastiera code look per apertura accesso controllato — predisposizione tubo ø20
- Citofono (postazione esterna) — predisposizione tubo ø20
- Serratura elettrica — predisposizione tubo ø20
- Alimentatore per circuito citofonico — predisposizione tubo ø20
- Pulsante apertura accesso controllato — predisposizione tubo ø20
- Segnalazione luminosa nel locale per rivevatori fumo — sez. 2x1,5mmq RF31–22 tubo ø20
- Nodo equipotenziale — –
- Armadio rete dati con disaccoppiatore ottico per f.o./cat.6 (fornitura altra ditta) — sez. 3x2,5mmq FG7OM1 tubo ø25 (alimentazione)
- Apparecchio diffusione sonora — sez. 3x2,5mmq twistato 2 tubi ø20
- Interruttore bipolare in custodia IP40 a parete — sez. 4x1,5mmq FG7OM1 tubo ø25
- Presa 10/16A 2P+PE UNEL in custodia IP40 a parete — sez. 3x2,5mmq FG7OM1 tubo ø25
- Predisposizione tubazione e cassetta porta apparecchi con placca chiusa (la tubazione varia di diamento a secondo della tipologia d'impianto).
- Cassetta da incasso disponibile a 3 posti — tubazioni varie
- Motore monofase — sez. 3x2,5mmq FG7OM1 tubo ø25
- Pulsante a tirante — sez. 4x1,5mmq FG7OM1 tubo ø25
- Segnalazione ottico chiamata personale medico — sez. 4x1,5mmq FG7OM1 tubo ø25
- Pulsante tacitazione allarme per chiamata personale medico — sez. 2x1,5mmq FG7OM1 tubo ø25 (24V fornito da altra ditta) — cavo a 4 coppie cat. 5 tubo ø25 (BUS fornito da altra ditta)
- Segnalazione acustica chiamata personale medico — sez. 7x1,5mmq FG7OM1 tubo ø25
- Cassetta derivazione con scheda chiamata personale medico

LEGENDA EQUIPOTENZIALI

N°	CONDUTTORE	DESCRIZIONE	N°	CONDUTTORE	DESCRIZIONE
1	sez. 6mmq N07V-K	finestra visiva	11	sez. 6mmq N07V-K	porta corridoio/preparazione (futura)
2	sez. 6mmq N07V-K	porta sala comandi/sala esame	12	sez. 6mmq N07V-K	jack equipotenziale preparazione (futura)
3	sez. 6mmq N07V-K	porta corridoio/sala esame	12A	sez. 6mmq N07V-K	n°2 prese schuko preparazione (futura)
4	sez. 6mmq N07V-K	porta corridoio/preparazione	12B	sez. 6mmq N07V-K	n°2 prese schuko preparazione (futura)
5	sez. 6mmq N07V-K	jack equipotenziale	12C	sez. 6mmq N07V-K	n°2 prese schuko preparazione (futura)
5A	sez. 6mmq N07V-K	n°2 prese schuko sala esame	13	sez. 6mmq N07V-K	jack equipotenziale preparazione (futura)
5B	sez. 6mmq N07V-K	n°2 prese schuko sala esame	13A	sez. 6mmq N07V-K	n°2 prese schuko preparazione (futura)
5C	sez. 6mmq N07V-K	n°2 prese schuko sala esame	13B	sez. 6mmq N07V-K	n°2 prese schuko preparazione (futura)
6	sez. 6mmq N07V-K	jack equipotenziale	13C	sez. 6mmq N07V-K	n°2 prese schuko preparazione (futura)
6A	sez. 6mmq N07V-K	n°2 prese schuko sala esame	14	sez. 6mmq N07V-K	testaletto preparazione
6B	sez. 6mmq N07V-K	n°2 prese schuko sala esame	15	sez. 6mmq N07V-K	testaletto preparazione (futura)
6C	sez. 6mmq N07V-K	n°2 prese schuko sala esame	16	sez. 6mmq N07V-K	canalina a pavimento sala esame
7	sez. 6mmq N07V-K	Subnodo gas medicali	17	sez. 50mmq N07V-K	apparecchiatura macchina TAC
7A	sez. 6mmq N07V-K	gas medicale	18		
7B	sez. 6mmq N07V-K	gas medicale	19		
7C	sez. 6mmq N07V-K	gas medicale	20		
8	sez. 6mmq N07V-K	Subnodo gas medicali	21		
8A	sez. 6mmq N07V-K	gas medicale			
8B	sez. 6mmq N07V-K	gas medicale			
8C	sez. 6mmq N07V-K	gas medicale			
9	sez. 6mmq N07V-K	jack equipotenziale			
9A	sez. 6mmq N07V-K	n°2 prese schuko preparazione			
9B	sez. 6mmq N07V-K	n°2 prese schuko preparazione			
9C	sez. 6mmq N07V-K	n°2 prese schuko preparazione			
10	sez. 6mmq N07V-K	jack equipotenziale			
10A	sez. 6mmq N07V-K	n°2 prese schuko preparazione			
10B	sez. 6mmq N07V-K	n°2 prese schuko preparazione			
10C	sez. 6mmq N07V-K	n°2 prese schuko preparazione			

CARATTERISTICHE ALIMENTAZIONE ELETTRICA BRILLIANCE CT ..

TENSIONE:	3F+N+T 380V
POTENZA MASSIMA RICHIESTA	80 KVA
IMPEDENZA DI RETE MAX :	0,200 ohm
CORRENTE ISTANTANEA MAX :	150 A

- Tabella siglatura apparecchiature alimentate da linea preferenziale
- Tabella siglatura apparecchiature alimentate da linea continuità assoluta (U.P.S.)
- Tabella siglatura apparecchiature alimentate da linea preferenziale con gruppo autonomo incorporato.

DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO
08 OTT. 2012	REVISIONE DISEGNO PER SEQUENZA NUMERAZIONE IMP. SPECIALI	MUTTI I.	NEMBRINI	
30 LUG. 2010	DISEGNO DI FINE LAVORI	MUTTI I.	FACHERIS M.	
06 MAG. 2010	DISEGNO ESECUTIVO DOPO INCONTRO TECNICO	MUTTI I.		
07 APR 2010	DISEGNO ESECUTIVO	MUTTI I.		
30 MAR 2010	EMISSIONE DI PROGETTO	MUTTI I.		

TARCISIO MADASCHI S.p.A.

ISTITUTO DELL'ALBO DELLE DITTE INSTALLATRICI QUALIFICATE

OGGETTO
LAVORI DI COMPLETAMENTO
PER TAC SALA 1–RD 048
RADIODIAGNOSTICA LIVELLO 1 P.T.

COMMITTENTE
RUGGERI COSTRUZIONI CIVILI
E OSPEDALIERE via S.Vigilio, 27 BG
NUOVO OSPEDALE DI BERGAMO

TITOLO
DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO
CANALIZZAZIONI – F.M. – SPECIALI
ILLUMINAZIONE – EQUIPOTENZIALI

COMMESSA 09–136/09–337
SCALA 1:50
NR. DISEGNO E08897
FG. 01
SG. //

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO NOTO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

A0 1189x841mm