



ROSSO	PERCORSO ALIMENTAZIONE ELETTRICA DA UPS	CONTINUA	PASSAGGIO CAVI NEL CONTROSOFFITTO
NERO	PERCORSO ALIMENTAZIONE ELETTRICA DA PREFERENZIALE	TRATTEGGIO	PASSAGGIO CAVI IN CATENA DI AUTOMAZIONE
	CANALINA A FILO IN CONTROSOFFITTO. LARGHEZZA COME DA DISEGNO		CANALINA PERIMETRALE IN PVC
QPS	GRUPPO PRESE COSI' COMPOSTO: <ul style="list-style-type: none">2 PRESE TIPO P40 (DA UPS)2 PRESE TIPO P17/11 (DA UPS)	QPP	GRUPPO PRESE COSI' COMPOSTO: <ul style="list-style-type: none">3 PRESE PREFERENZIALI TIPO P403 PRESE SOTTO UPS TIPO P40
CM	1 PRESA SEZIONABILE IEC 309 4P+T 16A (DA NORMALE O PRIVILEGIATA).	QP	GRUPPO PRESE COSI' COMPOSTO: <ul style="list-style-type: none">1 PRESA TIPO P401 PRESA TIPO P17/11
AD	1 PRESA SEZIONABILE IEC 309 2P+T 32A (DA UPS) DA INSTALLARE ALL'INTERNO DELL'AUTOMAZIONE	AC IM	1 PRESA SEZIONABILE IEC 309 2P+T 16A (DA UPS) DA INSTALLARE ALL'INTERNO DELL'AUTOMAZIONE
ELT	PUNTO DI ALIMENTAZIONE UTENZA ELETTRICA TRIFASE O MONOFASE COMPLETA DI SEZIONATORE	Q.G.C.	QUADRO ELETTRICO CORELAB DI NUOVA FORNITURA

VALIDO SOLO PER IMPIANTI ELETTRICI

PROPRIETARIO

Asp Ospedale Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

PROGETTISTA

DIRETTORE DEI LAVORI

APPALTATORE

KEY PLAN

NOTE:

COMMITTENTE

SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.

PROGETTAZIONE COORDINATA DIREZIONE LAVORI GENERALE:

GENERAL PLANNING S.r.l.

VIA VIGONI 8 - 20122 MILANO
TEL. 02-58.29.82.1 - FAX: 02-58.38.04-07
SITO: www.generalplanning.com
E-MAIL: info@generalplanning.com

COMMISSIONE

1193

DETT

GEN

ELT

301

COMMISSIONE

1193.26

SCALA

1:100

DISEGNATO

LOM

CONTROLLATO

BRA

APPROVATO

DAG

NUMERO DISEGNO

301