



LEGENDA

01-ED-xx	Numero identificativo opera edile	*	Maniglione antipanico UNI EN 1125 DA INSTALLARE
	Rimozioni	01	Cartello US Bifacciale DA INSTALLARE
	Opere di adeguamento da realizzare	02	Cartello US Monofacciale DA INSTALLARE
	Area non oggetto del presente progetto	03	Cartello Montalettighe antincendio Monofacciale DA INSTALLARE
M	Magnete RIMOZIONE	04	Cartello Divieto uso ascensore Monofacciale DA INSTALLARE
E 89B	Estintore portatile 2 kg a CO <sub>2</sub> (Capacità estinguenta 89B) ESISTENTE	00COM-xx	N° scheda compartimentazione
E 43A	Estintore portatile 6 kg a polvere (Capacità estinguenta 43A 233BC) ESISTENTE		Strutture EI 120
E 34B	Estintore portatile 2 kg a CO <sub>2</sub> (Capacità estinguenta 34B) ESISTENTE		Strutture EI 90
E 34A	Estintore portatile 6 kg a polvere (Capacità estinguenta 34A 233BC) ESISTENTE		Strutture EI 60
E 34A	Estintore portatile 6 kg a polvere (Capacità estinguenta 34A 233BC) DA INSTALLARE		

Comune di San Giovanni Bianco  
Provincia di Bergamo

Lavori di razionalizzazione delle misure di protezione e incremento dei livelli di sicurezza antincendio del Presidio Ospedaliero di San Giovanni Bianco

CUP: C38122000110002

PROGETTO ESECUTIVO

Committente: ASST PAPA GIOVANNI XXIII - piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo  
Direttore generale Dott. Francesco Locati

SC Gestione tecnico patrimoniale  
Il Responsabile Unico del Progetto ing. Matteo Persico

Pratica trattata da dr. Mauro Sertori  
Visto - procedere Direttore SC Gestione tecnico patrimoniale arch. Alessandro Frigeni  
Visto - procedere Direttore Dipartimento Tecnico dr. Enrico Gamba  
Visto - procedere Direttore Amministrativo dr. Gianluca Vecchi

OPERE EDILI - LIVELLO 0 - PIANO SEMINTERRATO

N. Elaborato	Codice	File	Data	Revisione	Rif. Progetto
002ED	ED-T0	047-24_01 002ED ED-T0	09/05/2024	01	047-24

IL PROGETTISTA:

Timbro e firma

ING. ROBERTO VILLA

Ordine Ingegneri di Bergamo n. 2734  
Professionista Anticendio n. B00273400541  
Via Stezzano n. 87 - 24126 Bergamo  
Kilometro Rosso Innovation District / Edificio PIXEL - GATE 3 Piano 1 Unità 3.2  
T.0350744520 M.33507057153 mail:rv@freign.it - pec:roberto.villa@ingpec.eu  
PI. 02871500167 CF. VLL RRL 75825 H509R

