



CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE - INGEGNERE - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI - RUOLO TECNICO DA ASSEGNARE ALLA SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE.

PROVA SCRITTA N. 1

Il candidato descriva i principali impianti tecnologici necessari al funzionamento di una struttura ospedaliera, le loro caratteristiche prestazionali e i riferimenti normativi, anche in riferimento ai requisiti di accreditamento.



CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE - INGEGNERE - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI - RUOLO TECNICO DA ASSEGNARE ALLA SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE.

PROVA SCRITTA N. 2

Il candidato descriva i principali impianti tecnologici necessari al funzionamento di un poliambulatorio, le loro caratteristiche prestazionali e i riferimenti normativi, anche in riferimento ai requisiti di accreditamento.



Ospedale
Papa Giovanni XXIII



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE - INGEGNERE - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI - RUOLO TECNICO DA ASSEGNARE ALLA SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE.

PROVA SCRITTA N. 3

Il candidato descriva i principali impianti tecnologici necessari al funzionamento di un reparto di degenza, le loro caratteristiche prestazionali e i riferimenti normativi, anche in riferimento ai requisiti di accreditamento.

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE - INGEGNERE - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI - RUOLO TECNICO DA ASSEGNARE ALLA SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE.

PROVA ORALE N. 1

1) Il Candidato illustri le verifiche periodiche e gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti a servizio di un presidio ospedaliero.

2) Il Candidato descriva sinteticamente il Building Information Modeling (BIM)

3) Il Candidato legga ad alta voce e successivamente traduca in italiano il seguente testo:

Air conditioning
An air conditioning system, or a standalone air conditioner, provides cooling and/or humidity control for all or part of a building. Air-conditioned buildings often have sealed windows, because open windows would work against the system intended to maintain constant indoor air conditions.



CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE - INGEGNERE - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI - RUOLO TECNICO DA ASSEGNARE ALLA SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE.

PROVA ORALE N. 2

1) Il Candidato ipotizzi e descriva uno o più interventi di miglioramento energetico implementabile in un padiglione di una struttura ospedaliera.

2) Il Candidato descriva il significato della stringa \$A\$3 in Excel

3) Il Candidato legga ad alta voce e successivamente traduca in italiano il seguente testo:

Free cooling

Free cooling systems can have very high efficiencies, and are sometimes combined with seasonal thermal energy storage so that the cold of winter can be used for summer air conditioning.



CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE - INGEGNERE - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI - RUOLO TECNICO DA ASSEGNARE ALLA SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE.

PROVA ORALE N. 3

1) Il Candidato ipotizzi e descriva uno o più interventi di miglioramento del comfort ambientale implementabile in un reparto di degenza.

2) Il Candidato descriva come escludere un layer in fase di stampa su Autocad

3) Il Candidato legga ad alta voce e successivamente traduca in italiano il seguente testo:

Dehumidification

A dehumidifier is an air-conditioner-like device that controls the humidity of a room or building. It is often employed in basements that have a higher relative humidity because of their lower temperature